

| № п/п | Текст замечания | Ссылка на норматив, требования которого не выполнены | Возможные последствия при не учёте замечаний |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инженерно-геологические изыскания | | | |
| 1 | Отсутствие " Выписки из реестра членов СРО" | ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса РФ | Отсутствие ответственности за результаты изысканий |
| 2 | Не выполнено сейсмическое микрорайонирование (СМР) | Пп.1 и 4.4. СП 47.13330.2012. | Некорректные (опасные) просчеты при расчете конструктивных элементов зданий и сооружений |
| 3 | Не утверждено и не согласовано Задание на выполнение ИГИ | П.п. 4.12., 6.3.2. СП 47.13330.2012. | Отсутствует основание для выполнения изысканий |
| 4 | Не утверждена и не согласована Программа на выполнение ИГИ | П.п. 4.15., 6.3.3. СП 47.13330.2012. | Не обоснованы виды и методы исследований, искажена стоимость работ |
| 5 | Не обоснованы виды и объемы работ | П.п. 4.15., 6.3.3. СП 47.13330.2012. | Недостаточно изучены инженерно-геологические условия, или завышена стоимость работ |
| 6 | Недостаточно изучены свойства специфических грунтов | Пп 6.7.2.2.-6.7.2.7 СП 47.13330.2012. пп. 5.2-5.3 СП 22.13330.2011 | Некорректные расчеты конструктивных элементов, оснований и фундаментов. |
| 7 | Недостаточно изучены опасные геологические и инженерно-геологические процессы | Пп 6.7.2.8.-6.7.2.14 СП 47.13330.2012. п. 5.4 СП 22.13330.2011 | Некорректные расчеты конструктивных элементов сооружений инженерной защиты. |
| Инженерно-экологические изыскания | | | |
| 1 | Отсутствие " Выписки из реестра членов СРО" | ч.4 ст.55.17 Градостроительного Кодекса РФ | Отсутствие ответственности за результаты изысканий |

| № п/п | Текст замечания | Ссылка на норматив, требования которого не выполнены | Возможные последствия при не учёте замечаний |
|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Не утверждено и не согласовано Задание на выполнение ИГИ | П.п. 4.12., 6.3.2. СП 47.13330.2012. | Отсутствует основание для выполнения изысканий |
| 3 | Не утверждена и не согласована Программа на выполнение ИГИ | П.п. 4.15., 6.3.3. СП 47.13330.2012. | Не обоснованы виды и методы исследований, искажена стоимость работ |
| 4 | Не представлены справки государственных органов, контролирующих состояние компонентов окружающей среды | П. 8.5.1. СП 47.13330.2012. | Недостаточно материалов для разработки раздела ООС |
| 5 | Не составлен акт обследования зеленых насаждений | П.20 Закона Республики Крым № 50 от 25 декабря 2014 года | Не рассчитана компенсационная стоимость сноса зеленых насаждений |
| 6 | Не выполнена оценка вредных физических воздействий (ВФВ) | П.4.66 СП 11-102-97 | Не разработаны мероприятия по защите населения от ВФВ |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания | | | |
| 1 | Использованы данные не репрезентативной метеостанции | П. 4.10 СП 11-103-97 | Представлены недостоверные сведения о метео условиях |
| 2 | Не выполнены гидрологические расчеты при переходе водотоков линейными объектами | П.4.32. СП 11-103-97 | Разрушение (затопление) линейного объекта в результате паводков, размыва берегов и т.п. |
| 4 | Не учтена селеопасность рек и ручьев | П.6.7.2.10., табл.7.2,7.3. СП 47.13330.2012. | Разрушение (затопление) объекта в результате прохождения селей. |