

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при неучете замечаний
1	2	3	4
<b>«Санитарно-эпидемиологическая безопасность»</b>			
1	Отсутствие в ПД сведений о качестве питьевой воды с приложением результатов лабораторных исследований.	Постановление ПРФ от 16.02.2008г №87 п.17 «з».	Дополнительные расходы по доочистке питьевой воды в соответствии с действующими требованиями.
2.	Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах носят формальный характер, представлены зачастую указанием (описанием) только 1-го пояса ЗСО;	Постановление ПРФ от 16.02.2008г №87 п.17 «б».	Загрязнение поверхностных и подземных вод
3.	Нерешенные вопросы выпуска (сброса) очищенных сточных вод после ЛОС хозяйственно-питьевых или ливневых вод	СП 32.13330.2012 13330.2016. СанПиН 2.1. 5.980-02 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».	Загрязнение поверхностных и подземных вод

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при неучете замечаний
1	2	3	4
4.	Предложение использования очищенных сточных вод на полив, без детальной проработки, изучения гидрогеологических условий	СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».	Загрязнение почвы и эпидиопасность при выращивании сельхозпродукции, поливе городских территорий)
5.	Отсутствие мусоропроводов и помещений для уборочного инвентаря в жилых домах	СП 54.1330.2016 п. 9.32; СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест и п.9.34 или п.9.32. СП 54.13330.2011 – (включен в перечень обязательных	Несоблюдение эпидемиологических требований, нарушение качества и комфорта жизни

<b>№ п/п</b>	<b>Текст замечания</b>	<b>Ссылка на норматив, требования которого не выполнены</b>	<b>Возможные последствия при неучете замечаний</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		Постановлением ПРФ №1521); п. 3.6. СанПиН 2.1.2.2645-10.	