

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
Подраздел ИОС7 «Технологические решения»				
1	Планы этажей раздела ТХ и спецификации оборудования согласовать с заказчиком	Тех.задание на ПИР	<p>После прохождения экспертизы, Заказчик может предъявить претензии к экспертизе и проектировщикам (на стадии строительства) по поводу принятых в проекте показателей: набор помещений и их площадь, тип и марка технологического оборудования с которыми он может быть не согласен или детально не быть ознакомлен.</p> <p>От выбранного типа оборудования зависит его стоимость, зависит электрическая мощность и требования по подключению</p>	Планировки и спецификации должны быть согласованы Заказчиком, что говорит о том, что он полностью согласен с тем, что отражено в проекте.

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
Подраздел ИОС7 «Технологические решения»				
			инженерных сетей. Также заказчик может быть не в курсе планировок и мест размещения оборудования, что приведет к сложностям в эксплуатации объекта. Какое-то нужное оборудование может быть просто не учтено и не осмечено.	
2	Принятый в проекте штат сотрудников согласовать с заказчиком.	Тех.задание на ПИР	Штат сотрудников задает заказчик, однако эти данные не всегда указывают в тех.задании на ПИР. От кол-ва сотрудников и их профессий зависят расчетные величины для смежных разделов (норма водопотребления и водоотведения, нормы на	Штат сотрудников должен быть представлен обязательно и согласован с заказчиком

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
Подраздел ИОС7 «Технологические решения»				
			отопление и вентиляцию),а также нормы к площадям помещений).	
3	Предусмотреть набор технологического оборудования согласно требований действующих норм.	указывается конкретный норматив для зданий рассматриваемого назначения	Невозможность работы учреждения с недостаточным оснащением технологическим оборудованием	Учреждению может быть отказано в лицензировании на начало работы соответствующим органом.
4	Площади помещений запроектированы в нарушение требований действующих норм.	указывается конкретный норматив для зданий рассматриваемого назначения	Невозможность работы учреждения с помещениями недостаточных площадей	Учреждению может быть отказано в лицензировании на начало работы соответствующим органом.

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учёте замечаний	Примечание
1	2	3	4	5
Подраздел ИОС7 «Технологические решения»				
5	Набор помещений учреждения принят в нарушение требований действующих норм.	указывается конкретный норматив для зданий рассматриваемого назначения	Невозможность работы учреждения с недостаточным набором помещений	Учреждению может быть отказано в лицензировании на начало работы соответствующим органом.
6	В разделе даны ссылки на отмененные и недействующие нормативные документы	Актуальные и действующие на момент проектирования нормативные документы	В проекте могут быть учтены недействующие требования, что сделает в дальнейшем невозможным функционирование учреждения согласно его назначения	Учреждению может быть отказано в лицензировании на начало работы соответствующим органом.

Перечень
разделов (подразделов) ПД и видов ИИ
по которым необходимо дать информацию, а также ответственных исполнителей

№ п/п	Наименование раздела	Ответственные исполнители
1	2	3
1	Общие замечания. Пояснительная записка Исходные данные	Прокопенко В.Г. и ведущие эксперты по объектам
2	Раздел “ПЗУ”	Дячок И.П. Маркешина Н.А.
3	Раздел “АР”	Дячок И.П. Маркешина Н.А.
4	Раздел “КР и ОПР”	Герасько Ал. Н Герасько Ан. Н. Пономарев В.А. Дячок И.П. Маркешина Н.А.
5	Подраздел “ИОС1”	Бурова Л.А. Кременной Д.Г.
6	Подраздел “ИОС2”	Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Мостовой В.В.
7	Подраздел “ИОС3”	Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Мостовой В.В.
8	Подраздел “ИОС4”	Федкевич Д.А. Булитко П.А. Лесовщикова О.В. Волков А.В.
9	Подраздел “ИОС5”	Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Бухарова Ю.В.
10	Подраздел “ИОС6”	Лесовщикова О.В. Булитко П.А.

№ п/п	Наименование раздела	Ответственные исполнители
1	2	3
		Федкевич Д.А. Мишина Л.В.
11	Подраздел “ИОС7”	Вальчук Е.С.
12	Раздел “ПОС”	Ашкинадзе М.М Филипченко А.А.
13	Раздел “ПОД”	Ашкинадзе М.М Филипченко А.А.
14	Раздел “ООС”	Потемкина В.В.
15	Раздел “ПБ”	Обручева В.П. Дедов А.Н.
16	Раздел “ОДИ”	Дячок И.П. Маркешина Н.А.
17	Раздел “ЭЭ”	Кенина С.А.
18	Санитарно- эпидемиологическая безопасность	Берестень Н.К.
19	Раздел “ТБЭ”	Ведущие специалисты по объектам
20	Перечень мероприятий по противодействию терроризму	Ведущие специалисты по объектам Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Бухарова Ю.В.
21	Перечень мероприятий по ГО и ЧС	Зидра К.
22	Раздел “ТПО”	Кочур А.В. Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Федкевич Д.А. Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Булитко П.А. Мостовой В.В. Волков А.В.

№ п/п	Наименование раздела	Ответственные исполнители
1	2	3
		Мишина Л.В. Бухарова Ю.В.
23	Раздел “ТКР”	Кочур А.В. Курташ О.В. Лесовщикова О.В. Федкевич Д.А. Бурова Л.А. Кременной Д.Г. Булитко П.А. Мостовой В.В. Волков А.В. Мишина Л.В. Бухарова Ю.В.
24	Раздел “ИЛО”	Герасько Ал. Н Герасько Ан. Н. Пономарев В.А.
25	ИГДИ	Ижецкий С.И.
26	ИГИ	Горбатюк В.М.
27	ИГИ (СМР)	
28	ИЭИ	
29	ИГМИ	
30	ИГТИ	
31	Техническое заключение по обследованию реконструируемых зданий, сооружений	Герасько Ал. Н Герасько Ан. Н. Пономарев В.А.

Примечания: информацию предоставить до 23.04.2017г.

Составил: нач. отдела экспертов

17.04.2018г

Согласовано: зам. директора

В.Г.Прокопенко

С.Л. Совков

